



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.74869

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Новый профиль»,
Адрес: Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, м.о. Московская застава, ул. Цветочная, д. 16, стр. 1,
офис 223, ИНН: 7811737729, ОГРН: 1197847201749, телефон: 8-800-101-16-09 (доб. 120),
электронная почта: info@pultra.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Новый профиль»,
Адрес: Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, м.о. Московская застава, ул. Цветочная, д. 16, стр. 1,
офис 223, ИНН: 7811737729, ОГРН: 1197847201749, телефон: 8-800-101-16-09 (доб. 120),
электронная почта: info@pultra.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект».
Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120,
e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Системы кабельных лотков и кабельнесущих конструкций из композитных
пултрузионных материалов ТМ Pultra. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.23.19

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7 метод 2 - Группа горючести - Г1 (слабогорючие);
ГОСТ 30402-96, п.5.1 - Группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые);
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 - Группа дымообразующей способности - Д2;
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения - Т2

код ТН ВЭД
3925908009

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний (исследований) №69172-ТЕХП/ПБ-25 от 16.04.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.04.2025 по 16.04.2028



Руководитель органа
по сертификации

подпись

И.К. Егорова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.В. Семенова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации