

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.74866

Срок действия с 17.04.2025 по 16.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Системы кабельных лотков и кабельнесущих конструкций из композитных пултрузионных материалов ТМ Pultra, исполнение сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64. Изготавливается в соответствии с ТУ 344961-001-41704434-2025. Серийный выпуск.

код ОК
22.23.19код ТН ВЭД
3925908009**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 30546.1-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости»; ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний» (в части сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64); ГОСТ 30546.3-98 «Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Новый профиль»,

Адрес: Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, м.о. Московская застава, ул. Цветочная, д. 16, стр. 1, офис 223, ИНН: 7811737729, ОГРН: 1197847201749, телефон: 8-800-101-16-09 (доб. 120), электронная почта: info@pultra.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Новый профиль»,

Адрес: Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, м.о. Московская застава, ул. Цветочная, д. 16, стр. 1, офис 223, ИНН: 7811737729, ОГРН: 1197847201749, телефон: 8-800-101-16-09 (доб. 120), электронная почта: info@pultra.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №69169-ТЕХП/25 от 16.04.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации
подписьИ.К. Егорова
инициалы, фамилия

Эксперт

подписьЛ.В. Семенова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля